

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(石)应急现记〔2023〕工贸 13号

被检查单位：重庆香水火锅有限公司

地址：重庆市石柱土家族自治县西沱镇陶家路50号

法定代表人（负责人）：刘福祥 职务：厂长 联系电话：13996263346

检查场所：办公室、作业现场

检查时间：2023年03月28日10时00分至03月28日12时00分

我们是石柱土家族自治县应急管理局行政执法人员许稳、陈江洪，证件号码为22004024062、22004024038，这是我们的证件（出示证件）。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况：1. 腌制车间内配电箱门锁损坏，内部空开控制对象标识缺失，插座未设置漏电保护器；

2. 发酵车间内部分插座无接地线；

3. 配电室内绝缘用具未张贴检验合格标识；

4. 炒料车间使用天然气，安装的报警器为家用报警器；

5. 原料预处理车间部分应急照明灯损坏；

6. 发电机房内断路器未装箱，空压机房和发电机房未上锁管理；

7. 化粪池盖子未用扁钢加固，盖板锈蚀严重，铁皮太薄，化粪池未张贴警示标志；

8. 有限空间作业执行了审批制度，有专职监护人。

(以下空白)

检查人员（签名）：许稳、陈江洪

被检查单位现场负责人（签名）：以上记录属实 刘福祥

2023年03月28日